

LADEN

INFORMATION DE SERVICE

A CONDENSATION SECHE-LINGE

AM 3798

8540 380 29072

Dernière modification: 16.05.2008

LISTE DE PIECES	2
VUE ECLATEE	4
DONNEES TECHNIQUES	6
SCHEMA DE CABLAGE	8
SCHEMA DE CIRCUITS	10
PENDANT LE PROGRAMME TEST	12
CODE ERREUR	13


POUR VOTRE SECURITE CES DOCUMENTS DOIVENT ETRE UTILISES
PAR DES SPECIALISTES AGREES, SEULS HABILITES A REPARER
VOTRE APPAREIL EN PANNE.
SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

Liste de pièces

Pos-Nr.	12NC	DESCRIPTION
004 0	4812 440 11701	FOND CD
011 0	4812 500 18054	PIED REGLABLE
012 0	4812 528 78033	GALET TAMBOUR
012 1	4812 528 98003	AXE LONG AV.+ GALET TAMBOUR
012 2	4812 520 28188	AXE COURT AR. GALET TAMBOUR
021 0	4812 440 10819	FACADE VBL GW
022 0	4812 440 10821	PANNEAU LATERAL GW
024 0	4812 440 11569	PANNEAU ARRIERE CD
030 0	4812 440 11504	TABLE TOP
033 0	4812 310 18582	KIT TOP ENCASTREMENT(OPTION)
053 0	4812 440 11155	PORTILLON EBL WH
053 2	4812 417 28103	SERRURE PRTILLON COND. EBL
053 4	4812 440 89104	PLINTHE EBL WH
053 5	4812 417 28102	CDE.Ouvert. PORTILLON EBL
100 0	4812 440 11678	PORTE
131 1	4812 271 38354	VERROU PORTE +SECUR.ENFANT
133 2	4812 417 28056	BLOCAGE FILTRE
191 0	4812 466 68607	JOINT DE PORTE
220 0	4812 418 18177	TAMBOUR 112L CPL.
223 0	4812 418 89017	AUBE DE TAMBOUR GW
271 0	4812 358 18164	COURROIE TAMB.1936 H7 CDRO
273 0	4812 358 18055	ENS. POULIE TENDEUR
275 0	4812 492 68129	RESSORT TENSION COURROIE
291 0	4812 466 68561	JOINT AV. DE TAMBOUR
291 2	4812 466 68837	JOINT ARR.TAMBOUR
301 0	4812 453 10993	BANDEAU AM 3798
331 0	4812 414 58316	BOUTON PROGRAM.
331 3	4812 414 58307	RESSORT
331 4	4812 414 58331	BOUTON PROGRAM.
332 0	4812 513 18195	TOUCHE
333 0	4812 513 18204	TOUCHE Start + Delay
401 0	4812 361 18532	MOTEUR + TURBINE CHAUDE
401 1	4812 401 18421	AGRAFE MOTEUR
420 0	4812 121 18144	CONDENSATEUR MOTEUR 10 µF
421 0	4812 121 18284	FILTRE ANTIPAR.
443 0	4812 361 18537	VENTILATEUR
443 1	4812 361 18518	TURBINE
443 2	4812 290 88096	AGRAPHÉ
456 0	4812 259 28926	ELEM. CHAUFFANT 1000W x2 10A
490 0	4812 321 18042	CORDON D' ALIMENTATION 3 m
490 0	4812 321 18044	CORDON SECTEUR 5m 4x1
490 1	4812 321 28433	SERRE CABLE
492 2	4812 316 18014	CONNECTEUR
521 0	4812 214 70748	PLATINE PUISS. TINY/DOMINO TB, Basic
521 0	4812 214 70948	PLATINE PUISS. TINY/DOMINO BV
620 1	4812 239 58063	MODULE
631 0	4812 271 38497	INTERRUPTEUR SECURITE POMPE


Pos-Nr.	12NC	DESCRIPTION
631 3	4812 271 18013	FLOTTEUR COMPLET
633 0	4812 276 18523	SECURITE PORTE
633 1	4812 276 18422	DOIGT SECURITE PORTE GW
653 0	4812 134 48382	GUIDE LUMIERE
691 0	4812 259 28863	SONDE TEMPER. NTC
691 1	4812 282 98014	JOINT CTN
692 0	4812 210 58055	SUPPORT SENSEUR
692 1	4812 278 58001	SONDE D'HUMIDITE FILTRE
692 2	4812 210 58075	COUVERCLE
740 0	4812 511 48417	ECHANGEUR CHAL. H2
741 0	4812 440 08035	VENTILATEUR TURBINE FROIDE
741 1	4812 530 48244	CARTER ARR. TURBINE FROIDE
743 0	4812 530 48912	GUIDE D AIR AVANT
743 1	4812 530 49096	GAINE DE
743 3	4812 530 48239	COUVERCLE TURBINE AIR CHAUD
743 8	4812 466 88519	JOINT COUV. TURB.AIR CHAUD
750 0	4812 418 18522	RESERVOIR BAS JAUNE 6kg
761 0	4812 480 58322	FILTRE GW
794 0	4812 466 88863	JOINT TRUBINE/CONFOYEUR AV.
794 1	4812 466 28108	JOINT ARR. DE SOCLE
794 4	4812 466 88521	JOINT FILTRE PORTEFEUILLE
900 1	4812 290 88053	CLIP FIXATION FIL
900 2	4812 290 88099	CLIP
900 3	4812 404 18529	TRAVERSE
903 0	4812 532 28028	BAGUE FIXATION
910 1	4812 502 48347	VIS PARKER INOX 3,5x14SS
910 8	4812 502 48348	VIS ST 4,2x11
912 4	4812 502 48015	VIS 4x16-TORX
922 0	4812 532 58005	CIRCLIPS GALET TAMB.AR.
922 1	4812 532 58007	CIRCLIPS GALET TAMBOUR AV.
930 0	4812 492 98039	RESSORT DE PORTILLON
950 0	4812 466 48101	BANDE FEUTRE AXE MOT./SOCLE
950 1	4812 466 88517	JOINT ETANCHEITE RESERVOIR
952 3	4812 466 88522	PASSE-FIL SONDE HUMIDITE
962 0	4812 466 38012	PROTECTION MOTEUR

VUE ECLATEE



8540 380 29070

VUE ECLATEE



8540 380 29070

DONNEES TECHNIQUES

DIMENSIONS + POIDS

DIMENSIONS APPAREIL

HAUTEUR 85 cm
LARGEUR 59.5 cm
PROFONDEUR 60 cm

POIDS

NET 40 kg

ALIMENTATION

TENSION 230 V $\pm$ 10%
FREQUENCE 50 Hz
FUSIBLE 10 A
PUISSANCE TOTALE 2.19 kW

TEMPERATURE ENVIRONNANTE

TEMPERATURE PIECE max. 35 °C
TEMPERATURE PIECE min. 5 °C

CAPACITE DE SECHAGE

COTON 7 kg
SYNTHETIQUE 2.5 kg

ELEMENT CHAUFFANT

TENSION NOMINALE 230 V + 10 % / - 15 %
PUISSANCE DE RACCORDEMENT 2 x 1000 W $\pm$ 5 %
SONDE DE TEMPERATURE (CTN) DE SORTIE 1000 W 46.86 Ω
SONDE DE TEMPERATURE (CTN) DE SORTIE 2000 W 23.43 Ω

CONDENSATEUR DE THERMOSTATS

CARACTERISTIQUES DE LA SONDÉ:

0 °C	34.6	k Ω
25 °C	11.5	k Ω
60 °C	3.3	k Ω
70 °C	2.4	k Ω
95 °C	1.2	k Ω
100 °C	1.0	k Ω
110 °C	0.8	k Ω
130 °C	0.5	k Ω
180 °C	0.2	k Ω

THERMOSTAT DE SECURITE TL
COUPURE 260 °C $\pm$ 10 K

MOTEUR

TYPE 1-phase asynchrone
TENSION NOMINALE 230 V + 10 % / - 15 %
FREQUENCE 50 ± 3 Hz
PUISS. CONSOMMEE 285 W
RESISTANCE DU ENROULEMENT
PRINCIPAL (2 - 3) 19 Ω
ENROULEMENT AUXILIAIRE (3 - 4) 18 Ω

MICRO-INTERRUPTEUR

TENSION NOMINALE 230 V + 10 % / - 15 %
FREQUENCE 50/60 Hz
INTENSITE 16 A

INTERRUPTEUR DE PORTE

TENSION NOMINALE 12 V
COURANT MAXIMAL 50 mA


MODULE DE CONTROLE

TYPE TINY/DOMINO
TENSION NOMINALE 230 V + 10 % / - 15 %
FREQUENCE 50/60 Hz

MODULE DE CONTROLE D'HUMIDITE

TENSION NOMINALE 24 V

SCHEMA DE CABLAGE




461973205591

LEGENDE

00	noir
11	marron
22	rouge
29	rose
33	orange
44	jaune
55	vert
66	bleu
77	violet
88	gris
99	blanc

SCHEMA DE CIRCUITS



461973205591

LEGENDE

C	CONDENSATEUR
CUC	PLATINE DE CONTROLE
HE	THERMOPLONGEUR
IC	FILTRE ANTIPARASITES
K	RELAIS
M	MOTEUR
MH	MODULE D'HUMIDITE
SD	CONTACT DE PORTE
SEH	SONDE D'HUMIDITE
SET1	SONDE, TEMPÉRATURE CONVOYEUR
SET2	SONDE, TEMPÉRATURE CHAUFFANT
SLE	INTERRUPTEUR NIVEAU D'EAU
TB	BLOC CONNECTEUR
TH1.1	THERMOSTAT DE SORTIE (HE1)
TH1.2	THERMOSTAT FILTRE (HE2)
TL	LIMITEUR

PENDANT LE PROGRAMME TEST

DOMINO/TINY

4619 712 71431

1. Fermer la porte
2. Sélectionner le programme **VENTILATION**
3. Appuyer sur le bouton **DELICAT** 3 fois en moins de 5 secondes
4. Passer à l'étape suivante en appuyant sur le bouton **START**
5. Pour sortir du programme test
 - déconnecter l'appareil du secteur au moins deux secondes
ou
 - ouvrir la porte
ou
 - tourner le sélecteur de programme
ou
 - une fois la dernière séquence du programme test réalisée appuyer sur le bouton **START**

Etat des leds	Affichage	Description de la séquence	Test/composant testé															
	8:88	Moteur : ON, rev-x élément chauffant : ON, cycle heat-x test affichage et boutons : ON test humidité : OFF test pompe et flotteur : ON (non air ventilé) test filerie élément chauffant : OFF test détection peluches: OFF test CTN : ON	Programme test usine 1															
	2	Un banc de résistors doit être connecté aux sondes d'humidité la porte doit être fermée ou l'interrupteur de porte bloqué Les leds indiquent le degré d'humidité détecté suivant la table suivante : <table><tr><th>Resistance</th><th>LED OPT1 ('délicat)</th><th>LED défaut 2 ('entretien filtre)</th></tr><tr><td>250 kOhm</td><td>ON</td><td>OFF</td></tr><tr><td>1130 kOhm</td><td>ON</td><td>ON</td></tr><tr><td>3700 kOhm</td><td>OFF</td><td>ON</td></tr><tr><td>infini</td><td>OFF</td><td>OFF</td></tr></table>	Resistance	LED OPT1 ('délicat)	LED défaut 2 ('entretien filtre)	250 kOhm	ON	OFF	1130 kOhm	ON	ON	3700 kOhm	OFF	ON	infini	OFF	OFF	Test mesure d'humidité
Resistance	LED OPT1 ('délicat)	LED défaut 2 ('entretien filtre)																
250 kOhm	ON	OFF																
1130 kOhm	ON	ON																
3700 kOhm	OFF	ON																
infini	OFF	OFF																
	3	Moteur : ON, ccw élément chauffant : OFF	moteur CCW															
	4	Moteur: ON, cw élément chauffant: OFF	moteur CW															
	5	élément chauffant: ON, 100 % Moteur: ON, cw	Élément chauffant pleine puissance															
	6	élément chauffant: ON, 78 % (35" ON, 10" OFF) Moteur: ON, cw	Élément chauffant puissance réduite															
	7	Description voir affichage 2	Test mesure d'humidité															
	LAST ERROR	Le dernier code défaut détecté est affiché	Affichage dernier code défaut lu															
	EXIT	Passé en phase de programme (Selection)	Sortie du programme test															

CODE ERREUR

DOMINO/TINY

4619 712 71431

Indication de défaut		Explication et conseils d'intervention
● LED allumée ◐ LED clignote ○ LED éteinte	affichage	
	F02	Défaut sur l'EEPROM
	F05	Défaut CTN1 (située dans le tunnel d'air) Causes possibles - Valeurs de la CTN 1 hors tolérance ou en court-circuit ou infinie - Vérifier les connexions entre la CTN 1 et la platine de contrôle.
	F06	Défaut CTN2 (située au niveau de l'élément chauffant) Causes possibles - Valeurs de la CTN 2 hors tolérance ou en court-circuit ou infinie - Vérifier les connexions entre la CTN 2 et la platine de contrôle.
	FE	Défaut du relais de résistance Causes possibles - Vérifier si la résistance est en court circuit - Vérifier si le relais de la résistance a des contacts corrects
	F15/FF	Perturbation sur le système de détection d'humidité ou défaut sur les valeurs de la CTN Causes possibles - Vérifier le capteur d'humidité et/ou les connexions - Vérifier le module de détection d'humidité et/ou les connexions - Vérifier les valeurs de la CTN